

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская средняя общеобразовательная школа №1
имени Героя Советского Союза А.А.Петряева**

Приложение 1 к письму администрации района

Наличие нарушений и предъявленных органами надзора решений (предписаний) образовательному учреждению по состоянию на 01.02.2017

Дата вынесения решения (предписания)	Предмет исполнения решения (предписания)	Срок исполнения решения (предписания)	Необходимая сумма для исполнения решения (предписания)	Действия, предпринимаемые руководителем учреждения для исполнения решения (предписания)
28.12. 2015г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 1)п.4.25. Обеспечение туалетов на 1 и 2 эт. кабинками с дверями 2)п.4.29- покрытие полов в кабинетах и туалетах на1эт. материалами позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию; 3)п.5.10-оборудование слесарных верстаков в мастерской предохранительными сетками и стеклами и местным освещением. 4)п.5.12- оборудование кабинета домоводства 2 производственными столами с гигиеническим покрытием. 5)п. 6.11-оборудование вытяжной вентиляцией в солярной и слесарной мастерских. 6)п.8.1.- оборудование умывальных раковин в туалетах горячим водоснабжением; 7)п.4.8.- обеспечение пищеблока посудой для хранения и приготовления блюд из нержавеющей стали; 8)п.5.10- обеспечение трехсекционной моечной ванной с подводом горячей и холодной воды для мытья столовой посуды; 9)п.5.7.- покрытие полов в обеденном зале материалами позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию; 10)п.6.2.- обеспечение нормируемых параметров микроклимата в кабинетах (температура воздуха и относительная влажность); 11)п.3.3.1.- обеспечение нормируемых значений коэффициента пульсации в кабинетах:210,213,209,202,2016.	01.08. 2017г.	5 234 815 (сумма взята по локально-сметным расчетам за 2015г.) 119 682 (локально-сметный расчет по замене освещения за 2016г)	1.Приобретена посуда из нержавеющей стали для столовой; 2. Написаны ходатайства в УО. 3. Составлены сметы специалистами УКС.
29.09. 2016г.	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 1. Руководитель организации не обеспечил проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания, с периодичностью не реже 1-го раза в квартал; 2. Встроенный пожарный шкаф под №1, расположенный на первом этаже здания у входа в актовй зал, выполнен из горючего материала (дерево); 3. Встроенный пожарный шкаф под №2, расположенный на первом этаже здания у входа в актовй зал, выполнен из горючего материала (дерево);	15.06. 2017г.	198 400 (локально-сметный расчет ООО «Авангард»)	1.Произведены расчеты по огнезащитной обработке кровли здания школы. 2.Составлены и направлены в УО ходатайства по устранению предписания.

Приложение 2 к письму администрации района

Динамика нарушений и предъявленных органами надзора решений (предписаний) образовательному учреждению

Количество решений (предписаний), поступивших для исполнения в образовательное учреждение в 2012 году	Количество решений (предписаний), поступивших для исполнения в образовательное учреждение в 2013 году	Количество решений (предписаний), поступивших для исполнения в образовательное учреждение в 2014 году	Количество решений (предписаний), поступивших для исполнения в образовательное учреждение в 2015 году	Количество решений (предписаний), поступивших для исполнения в образовательное учреждение в 2016 году
	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю № 258/1/1-20 от 21.08.2013г.	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю № 183/1/1-14 от 23.09.2014г.	-	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю № 91/1/1-3 от 21.10.2016г.
	-	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю № 8631/р от 18.12.2014	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю № 6689/р от 28.12.2015г. № 1400/р от 19.03.2015г.	-

Директор МБОУ Курагинская СОШ №1

О.В.Шкопкин

